



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-05, http://78.mchs.gov.ru

Управление по Московскому району

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812) 388-87-54

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812) 388-87-54

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 36-1-178

Санкт-Петербург, Московский пр., д.116

(место составления акта)

«01» апреля 2021 г.

(дата составления акта)

13 часов 00 минут

(Время составления акта)

На основании: распоряжения ОНДПР Московского района управления по Московскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 26 февраля 2021 года № 36-1-178 была проведена плановая выездная проверка объекта защиты – плановая выездная проверка в отношении объекта защиты – здания профессиональной образовательной организации по адресу: 196233, г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 15, корп. 2, лит. А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) (наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты))

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:

Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж «Звездный» (СПБ ГБ ПОУ «Колледж «Звездный») юридический адрес: 196233, г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 15, корп. 2, лит. А;

(наименование юридического лица (полное и сокращённое), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 30 ” марта 20 21 г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.

“ 01 ” апреля 20 21 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 5 часа

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Бобрикова Светлана Алексеевна (доверенность № 5 от 10.03.2021 г.)

(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должности руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«12» часов «00» минут «30» марта 2021 г. 

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Мамедов Самир Насир оглы - инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами и иной информации о пожарах ОНДПР Московского района управления по Московскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или), наименование экспертной организации указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Бобрикова Светлана Алексеевна (доверенность № 5 от 10.03.2021 г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не предоставлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: нет

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты; с персоналом и руководством проведен дополнительный инструктаж о соблюдении требований пожарной безопасности; проведено учебно-тренировочное занятие с эвакуацией персонала и руководства;

- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объектов защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 15, корп. 2, лит. А

Выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которые возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
п. 1	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, с соответствующим заполнением проемов (мастерская парикмахерская на 3-ом этаже, спортивный зал на 3-ом этаже)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	СПБ ГБ ПОУ «Колледж «Звездный»

п. 2	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от от 20.09.2019 №1216) (мастерская парикмахерская на 3-ом этаже, спортивный зал на 3-ом этаже)	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	СПБ ГБ ПОУ «Колледж «Звездный»
п. 3	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (тренажерный зал на 5-ом этаже, актовый зал, спортивный зал)	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	СПБ ГБ ПОУ «Колледж «Звездный»
п.4	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации ведущего из актового зала в лестничную клетку менее 1,2 м	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	СПБ ГБ ПОУ «Колледж «Звездный»
п.5	Пожарные шкаф расположенный в спортивном зале не обеспечивает открывание двери шкафа не менее чем на 90 градусов.	п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	СПБ ГБ ПОУ «Колледж «Звездный»
п.6	Ширина эвакуационных выходов из учебных помещений, с расчетным числом учащихся более 15 человек, должна менее 0,9 м.	п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	СПБ ГБ ПОУ «Колледж «Звездный»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

Не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о неприятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производились
4. Фототаблица: на ____ л.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности:

С нарушениями ознакомлена

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 36-1-178/1/1 от 01.04.2021 года.

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: доверенность № 5 от 10.02.2021 г., приказ «о назначении ответственного», приказ № 118 от 05.03.2001 г., удостоверения о прохождении ПТМ, журнал АПС, СОУ, договора по техническому обслуживанию, договор на оказание услуг передачи информации и извещения о пожаре, техпаспорт, реквизиты учреждения, акт о подключении

Подписи лиц, проводивших проверку:

Мамедов Самир Насир оглы - инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами и иной информации о пожарах ОНДПР Московского района управления по Московскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

“ 01 ” апреля 20 21 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Заместитель директора по АХЧ Бабрикова С. И.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 01 ” апреля 20 21 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)